

г. Санкт-Петербург

" 19 " 02 2022 г.

АКТ

проверки готовности систем теплоснабжения здания на прочность и плотность к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Наименование объекта ГБДОУ Д/С № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района СПб

Адрес объекта г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Скуридина ул., д.5

Представитель теплоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго»
техник УКСТ Голубицкая Ж.А.

(должность, ФИО)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
заместитель директора по АХР Мараева Н.Д.

(должность, ФИО)

Произвели проверку готовности объекта к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Адрес источника г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д. 3а

№ п/п	Перечень требований к системам теплоснабжения	Количество ИТП -1		
		отопление	вентиляция	ГВС
1	Промывка оборудования, установок и систем теплоснабжения (дата)	10.06.2022		
1.1	Вид промывки (гидравлическим (Г)/ гидропневматическим (ГП) способом)	Г		
2	Дата проведения испытаний на прочность и плотность оборудования, установок ИТП (ТП, ввода). Испытано давлением <u>10,0</u> кгс/см ²	10.06.2022		10.06.2022
2.1	Испытание на прочность и плотность систем теплоснабжения на <u>6,0</u> кгс/см ²	10.06.2022		
2.2	Предохранительный клапан (пружинный, грузовой) отрегулирован на <u>6,0</u> кгс/см ²	да		
3	Гидравлические (температурные) испытания тепловых сетей от _____ до _____ на _____ (кгс/см ²) выдержали			

Заключение: Системы теплоснабжения промыты и гидравлические испытания на прочность и плотность выдержали.

Неотъемлемой частью Акта является «Перечень технических требований при проверке готовности объекта к отопительному периоду 2022/2023гг.»

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

Мараева Н.Д. / Мараева Н.Д.

Представитель ТСО (начальник ПдРТ)

Усмаев В.Б. / Усмаев В.Б.

Представитель ТСО (начальник УКСТ)

ООО «Петербургтеплоэнерго»
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Голубицкая Ж.А. / Голубицкая Ж.А.

Представитель ТСО (техник УКСТ)

*Просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию, теплоноситель составляет 0 тыс. руб. на 19.02 (дату)

Примечание:

Информация, указанная в настоящем акте, может быть использована уполномоченным органом для оценки готовности теплоснабжающих установок потребителя в соответствии с "Правилами оценки готовности к отопительному периоду", утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103.