

АКТ

проверки готовности технического состояния и исправности работы
противопожарного оборудования к работе 2023 - 2024 гг.

«06» июня 2023 г.

Санкт-Петербург

Наименование объекта Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, лит. А

Назначение объекта (жилое, общественное и др.) нежилое

Принадлежность здания Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга (ЖСК, ТСЖ, городской жилищный фонд, др.)

Этажность 2

Год постройки 1983

Основные критерии оценки готовности технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования жилых и общественных зданий к новому отопительному сезону:

1. Наличие, содержание и исправность первичных средств пожаротушения:

имеются, исправны

(имеются /отсутствуют, исправны/неисправны)

2. Содержание и устройство путей эвакуации в соответствии с требованиями пожарной безопасности:

соответствуют

(соответствуют/не соответствуют)

3. Наличие, содержание внутреннего противопожарного водопровода:

имеется, исправен

(имеется/отсутствует, исправен/неисправен)

4. Наличие, исправность систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ)*:

отсутствует

(имеются/отсутствуют, исправны/неисправны)

5. Наличие, исправность средств оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией при пожаре:

имеется, исправны

(имеются/отсутствуют, исправны/неисправны)

6. Содержание чердачных, подвальных и технических помещений в соответствии с требованиями пожарной безопасности:

соответствуют

(соответствуют/не соответствуют)

7. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при наличии) по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов: **чердачные помещения отсутствуют**

(проведена/не проведена, дата последней обработки)

8. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием в соответствии с требованием нормативных документов по электроэнергетике**:

контроль осуществляется, соответствует требованиям

(контроль осуществляется/не осуществляется, соответствуют требованиям/не соответствуют)

