

АКТ

Периодического обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в эксплуатируемых зданиях

Санкт-Петербург

«12» мая 2022 г.

198412 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, лит. А

Мы, нижеподписавшиеся в составе: представитель заказчика Мареева Н.Ф. заоч. зав. по ЖК

Представитель от стройорганизации: Трубочиста Гончар Р. И. свидетельство № 78-058-12873

Составили акт о том, что нами произведено обследование 12.05.2022 г.

С целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и вентиляции.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы, вент. каналы имеются в доме 5, лит. А по ул. Скуридина, г. Ломоносов.
2. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов/дымоходов 100 x 150 мм.
3. Материал дымоходов, вент.каналов Кирпич - бел.
4. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения дымоходов от газовых приборов заделаны.
5. Противопожарные разделки между этажных перекрытий выполнены в соответствии с требованиями УПС.
6. Тяга каналов в день проверки имеется.
7. Дымоходы и воздуховоды прочищены от пыли и грязи.
8. Проходимость канала проверена методом опускания шара диаметром 100 мм. Проходимость в каналах имеется.
9. Оголовки дымоходов на крыше находятся в исправном состоянии. Защищены от атмосферных осадков.
10. При задымлении дымоходов дым в жилые и подсобные помещения не проникает
11. Предыдущая проверка проходила «31» мая 2021 г.
12. Акт действителен до «31» мая 2023 г.

Вентиляционные каналы в ГБДОУ детский сад №4 Петродворцового района Санкт-Петербурга отвечают техническим условиям, пригодны к эксплуатации.

Представитель заказчика

Трубочистный мастер



Мареева Н.Ф.
Р. И. Гончар