



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Тимиршин К.Ф.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 19099 «12» мая 20 23 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А.

Местонахождение объекта г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И51489-2022 от 30.12.2022 г., контракт № 67/22-ЭА от 19.12.2022 г.

Дата проведения инспекции: с 28.04.2023 г. по 12.05.2023 г.

Продолжение: листов 2
с № А - 000 155 66 44
по № А - 000 155 66 43

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
№ А-000-155-66-43 тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: соответствие по результатам измерений уровней искусственной освещенности в групповой группы №3 (2-3 года), в групповой группы №1 (3-4 года) и в групповой группы № 2 (6-7 лет) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений уровней освещенности №1120/О от 03.05.2023 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной в групповой группы №3 (2-3 года), в групповой группы №1 (3-4 года) и в групповой группы № 2 (6-7 лет) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Согласно представленному протоколу: выполнены измерения уровня искусственной освещенности в групповой группы №3 (2-3 года), в групповой группы №1 (3-4 года) и в групповой группы № 2 (6-7 лет) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А требованиям санитарных норм и правил.

Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп – 3,0 м. Измерения проводились без

*Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90*

№ А- 0001556644

предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: светодиодные лампы. Фотоэлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Фактические измерения: в групповой группы №3 (2-3 года) - составили от 422 Лк до 480 Лк, среднее значение – 446 Лк; в групповой группы №1 (3-4 года) - составили от 402Лк до 440 Лк, среднее значение – 418 Лк; в групповой группы №2 (6-7 лет) - составили от 415Лк до 450 Лк, среднее значение – 430 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в групповой группы №3 (2-3 года) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;
- в групповой группы №1 (3-4 года) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов;
- в групповой группы №2 (6-7 лет) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: - уровни искусственной освещенности в групповой группы №3 (2-3 года), в групповой группы №1 (3-4 года) и в групповой группы № 2 (6-7 лет) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д. 5, литера А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнева Е.В.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А- 0001556643